

Neringos savivaldybės administracija
el.p. administracija@neringa.lt

2025-07-16 Nr. S25-092

DĖL PRANEŠIMO APIE JŪRINIO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO VYSTYMO LIETUVOJE IR PLOTE D SUPLANUOTO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO JUNGTIES PRIJUNGIMO PRIE SAUSUMOS ELEKTROS TINKLŲ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“, patvirtinto Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) 27 punkto nuostatomis, informuoja apie UAB „Ignitis renewables“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – PAV pradžią. PAV susideda iš šių PŪV:

1. jūrinio vėjo elektrinių parko Curonian Nord (toliau – CN parkas) įrengimo ir eksploatacijos Lietuvos jūrinėje teritorijoje;
2. elektros energijos perdavimo jungties „Plote D“ suplanuoto vėjo elektrinių parko (toliau – „Ploto D“ parkas) prijungimui prie esamos elektros perdavimo tinklo sausumoje sistemos – 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ – PAV pradžią.

Pažymime, kad jūrinio vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Lietuvos jūrinėje teritorijoje PŪV yra ta pati, kurios PAV procesas pradėtas 2024 m. vasario 21 d. raštais Nr. S24-041–S24-043 informuojant visuomenę bei PAV subjektus ir Aplinkos apsaugos agentūrą (toliau – Agentūra) apie parengtą UAB „Ignitis renewables“ planuojamo CN parko įrengimo ir eksploatacijos Lietuvos jūrinėje teritorijoje PAV programą. Primename, kad Neringos savivaldybė PAV programai pritarė 2024 m. vasario 27 d. raštu Nr. V15-653.

Pranešimas apie PAV pradžią teikiamas atsiradus poreikiui į vykstantį PAV procesą papildomai įtraukti naują PŪV elementą – elektros energijos perdavimo jungtį tarp „Ploto D“ planuojamo jūrinio vėjo elektrinių parko (toliau – „Ploto D“ parkas) transformatorių pastotės ir sausumos elektros tinklų infrastruktūros – 330 kV skirstyklos „Darbėnai“¹ (toliau – Perdavimo jungtis). Atkreipiame dėmesį, kad „Plotui D“ Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 2023 m. atliko PŪV PAV, kurio ataskaita patvirtinta Agentūros 2023 m. spalio 23 d. raštu Nr. (30-2)-A4E-10794 priimtu sprendimu Nr. S23-216², tačiau Perdavimo jungtis į PAV ataskaitą įtraukta nebuvo.

¹ Trasa yra parinkta ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros Vystymo plano koncepcijos sprendiniais: „Ploto D“ JVE parko prijungimui A1-C1 arba A1-C2.

² 2023-10-23 raštu Nr. (30-2)-A4E-10794 priimtas sprendimas, kad jūrinių vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatacija Lietuvos jūrinėje teritorijoje, pagal projekto įgyvendinimo III-ą alternatyvą (vėjo elektrinių parko vystymas, kai vėjo elektrinių įrengimo vietos atitraukiamos 2 km atstumu nuo Klaipėdos-Ventspilio plynaukštės biosferos poligono teritorijos ribos ir naudojami vėjo elektrinių modeliai iki 350 m aukščio), įvykdžius šio sprendimo 6 ir 11 dalių priemones ir sąlygas, atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus.

Pažymime, kad UAB „Ignitis renewables“ 2025 m. sausio 24 d. raštu Nr. REHCOR_2025_0661 kreipėsi į Agentūrą dėl galimybės teikti CN parko PAV ataskaitą, kartu ataskaitoje įvertinant ir Perdavimo jungties poveikį aplinkai. Agentūra, įvertinus tai, kad Perdavimo jungties teritorija ribojasi su CN parko elektros energijos perdavimo jungties teritorija, 2025 m. vasario 24 d. raštu Nr. (30-2)-A4E-1998 pritarė minėtai galimybei.

Maloniai prašome informuoti PAV dokumentų rengėją apie pranešimo gavimo faktą ir datą elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikiant informacinę žymą apie gavimo faktą ir datą.

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“, patvirtinto Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 10.1 papunktį, **savivaldybė gautą informaciją per 3 darbo dienas paskelbia savo interneto svetainėje**. Maloniai prašome informuoti PAV dokumentų rengėją elektroniniu paštu: info@corpi.lt apie gautą ir paskelbtą informaciją, nurodyti informacijos gavimo ir paskelbimo datas.

Pagal Tvarkos aprašo 30 punktą PAV subjektai per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie PAV pradžią gavimo dienos turi teisę pateikti motyvuotus pasiūlymus PŪV organizatoriui arba PAV dokumentų rengėjui, į kuriuos PAV dokumentų rengėjas atsižvelgia rengdamas PAV ataskaitą.

PRIDEDAMA:

1. Pranešimas apie jūrinio vėjo elektrinių parko vystymo Lietuvoje ir „Plote D“ suplanuoto vėjo elektrinių parko elektros energijos perdavimo jungties prijungimo prie sausumos elektros tinklų poveikio aplinkai vertinimo pradžią, 3 lapai.
2. PŪV preliminarios vietos bendras ir detalūs žemėlapiai, 7 lapai.

Direktorė

Rosita Milerienė

Kontaktinis asmuo: J. Suzdaleva, tel. +370 684 44110, el. p. jurgita.suzdaleva@corpi.lt, info@corpi.lt

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

Vilhelmo Berbomo g. 10, 201 kab. LT-92221, Klaipėda, Lietuva, tel. (0~46) 39 08 18, info@corpi.lt, <http://corpi.lt/>

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303211151

PVM mokėtojo kodas LT100008277714, A/s LT477300010137882091, AB Swedbank.

**PRANEŠIMAS APIE
JŪRINIO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO VYSTYMO LIETUVOJE IR PLOTE D SUPLANUOTO
VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO JUNGTIES PRIJUNGIMO
PRIE SAUSUMOS ELEKTROS TINKLŲ
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIA**

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Ignitis renewables“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, interneto svetainė: www.ignitisrenewables.com, tel. +370 698 36809, el. paštas: agne.lukoseviciene@ignitis.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kab., LT-92221, Klaipėda, interneto svetainės adresas: www.corpi.lt, tel.: +370 46 390 818, el. p. info@corpi.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta:

1) Curonian Nord jūrinio vėjo elektrinių parko (toliau – CN parkas) (teritorijos plotas – 119,5 km²) ir su juo susijusios infrastruktūros įrengimas ir eksploatacija LRV Nutarimu Nr. 171³ patvirtintoje teritorijoje Baltijos jūroje, įskaitant pagamintos elektros energijos perdavimą į elektros tinklus sausumoje. CN parkas bus prijungtas prie esamos elektros perdavimo tinklo sausumoje sistemos – 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ teritorijoje, Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Žynelių k. 9.

2) „Plote D“ suplanuoto jūrinio vėjo elektrinių parko (toliau – „Ploto D“ parkas) elektros energijos perdavimo jungties prijungimas prie tos pačios 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ teritorijoje, Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Žynelių k. 9. „Ploto D“ parkui Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 2023 m. atliko planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) poveikio aplinkai vertinimą (toliau – PAV), kurio ataskaita patvirtinta Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) 2023 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. S23-216, tačiau elektros energijos perdavimo jungtis į PAV ataskaitą įtraukta nebuvo.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis:

1) elektros energijos gamybai Lietuvos išskirtinės ekonominės zonos (toliau – IEZ) šiaurinėje dalyje Baltijos jūroje, apie 36,8 km nuo kranto, planuojama įrengti ir eksploatuoti CN parką ir integruoti jį į sausumos elektros tinklus. CN parko vystymui analizuojamas iki 700 MW didžiausios leistinos generuoti galios parko įrengimas, naudojant iki 68 vėjo elektrinių, kurių maksimalus stiebo aukštis – iki 170 m, maksimalus bendras aukštis – iki 350 m, vienos elektrinės galia – iki 25 MW ar daugiau.

2) planuojama įrengti „Ploto D“ parko jungtį integracijai į sausumos elektros tinklus. Kabelio linija bus tiesiama jūroje ir sausumoje. Analizuojamas jungties ilgis nuo jūrinės transformatorių pastotės iki kranto – apie 39 km, nuo kranto iki numatyto prisijungimo prie sausumos perdavimo tinklo – apie 14 km.

Poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas:

1) PŪV atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV įstatymas) įstatymo 1 priedo 3.10.1 papunktyje nurodytą veiklą – vėjo elektrinių statyba Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje.

2) PŪV atitinka PAV įstatymo 3 straipsnio 7 dalyje įtvirtintą nuostatą ir PAV įstatymo 2 priedo 14 punkto reikalavimus – kai Agentūra yra priėmusi sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, tačiau iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios ar pradėjus ją vykdyti planuojama ūkinė veikla keičiama, plečiama ir šis keitimas ar plėtimas atitinka PAV įstatymo 1 priedo 11 punkte ar 2 priedo 14 ir 15 punktuose nurodytus atvejus, tokiu atveju atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimas.

Numatomos nagrinėti alternatyvos:

³ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. kovo 15 d. nutarimas Nr. 171 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) netaikant skatinimo priemonių atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių didžiausios leistinos galios ir mažiausios įrengtos galios nustatymo“.

1) **CN parko vystymas.** Planuojami iki 68 vėjo elektrinių bei priklausinių išdėstymo variantai CN parko teritorijoje, atsižvelgiant į poveikį šiems aplinkos elementams: žemės paviršiui ir gelmėms, vandeniui, orui, klimatui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, visuomenės sveikatai, materialinėms vertybėms, nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir šių elementų tarpusavio sąveikai.

2) **„Ploto D“ parko elektros energijos perdavimo jungtis.** „Ploto D“ parko elektros energijos perdavimo jungties įrengimas numatomas pagal ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros Vystymo plano koncepcijos sprendinius: „Ploto D“ parko prijungimui A1–C1 arba A1–C2.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai:

1) CN parko teritorijai artimiausios prie Baltijos jūros įsikūrusios gyvenamosios ir visuomeninės paskirties teritorijos: Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Palangos miesto savivaldybės. Atstumas nuo CN parko iki Palangos miesto savivaldybės yra ~ 36,8 km. Žemyninėje dalyje jungties koridoriui artimiausios PŪV gyvenamosios ir visuomeninės paskirties teritorijos nutolę ~ 75–732 m atstumu.

Apytikslės CN parko centro koordinatės (LKS'94) yra x: 457000, 6206000.

Atstumas iki artimiausių saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: CN parko teritorija rytinėje pusėje ribojasi su Klaipėdos–Ventspilio plynaukštės biosferos poligonu. Žemyninėje dalyje jungties koridorius kerta Būtingės geomorfologinį draustinį. Jungties trasa jūroje kerta Klaipėdos–Ventspilio plynaukštės biosferos poligoną, „Natura 2000“ saugomų teritorijų tinklo teritorijas: BAST Klaipėdos–Ventspilio plynaukštė (LTPAL0002) ir PAST Klaipėdos–Ventspilio plynaukštė (LTPALB002). Žemyninėje dalyje jungties koridorius kerta „Natura 2000“ BAST Baltijos Šventosios upė (LTKRE0006).

Artimiausi registruoti kultūros vertybių objektai ir teritorijos: CN parko teritorijai artimiausia registruota kultūros vertybė – Baltijos jūroje nuskendusio laivo „L-14“ vieta (38471) – už 33,9 km. Jūrinėje dalyje jungties koridoriaus teritorijai artimiausias objektas – Baltijos jūroje nuskendęs laivas „L-1“ (38466), nutolęs ~ 1,9 km, žemyninėje dalyje – Lietuvos Valstybės sienos ženklas (kodas 30785) – 313 m, Laukžemės kapinynas II (kodas 37960) – 3 m, Laukžemės kaimo antrosios senosios kapinės, vad. Maro kapeliais (kodas 24223), – 274 m, Laukžemės žydų senosios kapinės (kodas 24222) – 260 m.

Nuo CN parko teritorijos iki Latvijos IEZ yra apie 0,9 km, iki Švedijos IEZ – apie 69 km, iki Rusijos Federacijos IEZ – apie 35,8 km. CN parko jungties koridorius vietomis ribojasi su Latvijos valstybine siena, jungties ilgis – apie 37 km.

2) **„Ploto D“ parko elektros energijos perdavimo jungtis.** Artimiausios prie Baltijos jūros gyvenamosios ir visuomeninės paskirties teritorijos yra Palangos miesto savivaldybėje. Žemyninėje dalyje jungties koridoriui artimiausios PŪV gyvenamosios ir visuomeninės paskirties teritorijos nutolusios ~ 55 m atstumu.

Atstumas iki artimiausių saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: jungties trasa jūroje ir pakrantėje kerta saugomą teritoriją „Pajūrio juosta“, jūroje kerta Klaipėdos–Ventspilio plynaukštės biosferos poligoną, „Natura 2000“ saugomų teritorijų tinklo teritorijas: BAST Klaipėdos–Ventspilio plynaukštė (LTPAL0002) ir PAST Klaipėdos–Ventspilio plynaukštė (LTPALB002). Žemyninėje dalyje kerta Būtingės geomorfologinį draustinį, „Natura 2000“ BAST Baltijos Šventosios upė (LTKRE0006).

Artimiausi registruoti kultūros vertybių objektai ir teritorijos: žemyninėje dalyje – Laukžemės kapinynas II (kodas 37960) – 23 m, Laukžemės kaimo antrosios senosios kapinės, vad. Maro kapeliais (kodas 24223), – 294 m, Laukžemės žydų senosios kapinės (kodas 24222) – 240 m.

Iki Lietuvos–Latvijos IEZ ribos yra apie 520 m atstumas.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie dalyvauja PAV procese, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka – visuomenei informaciją apie galimą poveikį aplinkai:

- Palangos miesto savivaldybės administracija (Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. +370 46 048705, el. p. administracija@palanga.lt);

- Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. +370 46 396066, el. p. info@klaipeda.lt);
- Neringos savivaldybės administracija (Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. +370 46 952665, el. p. administracija@neringa.lt);
- Klaipėdos r. sav. administracija (Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. +370 46 211116, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt);
- Kretingos r. sav. administracija (Savanorių g. 29A, Kretinga, tel. +370 44 551294, el. p. savivaldybe@kretinga.lt);
- Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas (Liepų g. 17, Klaipėda, tel. +370 46 410334, el. p. klaipeda@nvsc.lt);
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Trilapio g. 12, Klaipėda, tel. +370 70 754469, el. p. klaipeda.pgv@vpgt.lt);
- Kultūros paveldo departamento prie KM Klaipėdos teritorinis skyrius (Tomo g. 2, Klaipėda, tel. +370 46 410367, el. p. klaipeda@kpd.lt);
- Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. +370 52 723284, el. p. vstt@vstt.lt).

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 68 292653, el. paštas aaa@gamta.lt).

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto PAV (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus PAV dokumentų rengėjui arba PŪV organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie PAV pradžią paskelbimo Agentūros interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus PAV, Agentūra priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.













